# Préfecture de ALPES-MARITIMES
# ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 06

## Contrôle sanitaire des
## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Edité le 21 novembre 2022**

MAIRIE DE GATTIERES
Mairie

06510 GATTIERES

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :**
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

# REGIE EAU D'AZUR

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00240396 | |
| **Unité de gestion** | | 1895 | REGIE EAU D'AZUR |
| **Installation** | UDI | 000452 | GATTIERES FONDEIRASSE |
| **Point de surveillance** | P | 0000000605 | RESEAU FONDEIRASSE |
| **Localisation exacte** | | | GROUPE SCOLAIRE LA BASTIDE |
| **Commune** | | | GATTIERES |

**Prélevé le :** mercredi 09 novembre 2022 à 09h19
**par :** PRELEVEUR CARSO THOMAS POLI
**Type visite :** D1

## Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 17,2 °C | | | | 25,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 7,7 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore libre | 0,32 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,33 mg(Cl2)/L | | | | |

## Commentaires de terrain

## Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00240408 Référence laboratoire : LSE2211-9015

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00240408 Référence laboratoire : LSE2211-9015

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 7,94 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 381 | µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00240396)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le directeur général
et par délégation,
P/le délégué départemental des Alpes-Maritimes
L'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme RAIBAUT

Le présent document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant sa réception.

Il doit rester affiché jusqu'à la réception du prochain rapport d'analyse conclu par l'ARS (article D. 1321-23 du code de la santé publique).

# Préfecture de ALPES-MARITIMES
# ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 06

## Contrôle sanitaire des
## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Edité le 21 novembre 2022**

MAIRIE DE GATTIERES
Mairie

06510 GATTIERES

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :**
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

# REGIE EAU D'AZUR

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00240397 | |
| **Unité de gestion** | | 1895 | REGIE EAU D'AZUR |
| **Installation** | UDI | 000449 | GATTIERES VILLAGE |
| **Point de surveillance** | P | 0000000602 | RESEAU GATTIERE VILLAGE |
| **Localisation exacte** | | | FONTAINE DU PRE |
| **Commune** | | | GATTIERES |

**Prélevé le :** mercredi 09 novembre 2022 à 09h43
**par :** PRELEVEUR CARSO THOMAS POLI
**Type visite :** D1

## Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 14,2 °C | | | | 25,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 8,3 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore libre | 0,35 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,38 mg(Cl2)/L | | | | |

## Commentaires de terrain

## Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00240409 Référence laboratoire : LSE2211-9014

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,16 NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00240409 Référence laboratoire : LSE2211-9014

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 8,26 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 323 | µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00240397)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le directeur général
et par délégation,
P/le délégué départemental des Alpes-Maritimes
L'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme RAIBAUT

Le présent document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant sa réception.

Il doit rester affiché jusqu'à la réception du prochain rapport d'analyse conclu par l'ARS (article D. 1321-23 du code de la santé publique).